

Отчет

о фактических показателях надежности и энергетической эффективности объектов

Филиал ПАО "ОГК-2"-Ставропольская ГРЭС

№ п/п	Наименование показателя	Фактические показатели	Плановые показатели	Отклонение (гр.5-гр.6.)
		2024 год		
1	2	5	6	7
1	Показатели надежности объектов теплоснабжения			
1.1	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации	0,000	0,0830	-0,0830
1.1.2	Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км.	12,062	12,062	0,000
1.2	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации	0,000	0,0070	-0,0070
1.2.2	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час	145	145	0
2	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения			
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал	179,83	173,00	6,83
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей	1,7521	1,7520	0,0001
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	8926,80	8926,8	0,0



Заместитель директора - главный инженер

В.Н. Деркач